

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 58233

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-06-23

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-06-23

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-06

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-06-23

Cliente (Client): SERVICIOS INTEGRADOS NANNAN PETROLEO NANNANSERVICIOS S.A.
 SAN SEBASTIÁN DEL COCA / SAN SEBASTIAN SN (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Indicador de Torque	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 75) ft.lb/1000	Ubicación:	*****
Marca (Brand):	Canrig			Código (Code):	*****
Modelo (Model):	M7859	División de escala: (Resolution)	1.5 ft.lb/1000	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	103011MT/DC4088				

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Relacion determinada: 1 V CC = 7.5 ft.lb/1000
Comments
Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez
Calibrated by:
Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No. 58233

Equipo (Instrument): Indicador de Torque

Fecha de Calibración: 2025-06-23

Marca (Brand): Canrig

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)		UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	1 V CC	7.5 ft.lb/1000	7.5 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	2 V CC	15 ft.lb/1000	15.0 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	3 V CC	22.5 ft.lb/1000	22.5 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	4 V CC	30 ft.lb/1000	30.0 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	5 V CC	37.5 ft.lb/1000	37.5 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	6 V CC	45 ft.lb/1000	45.0 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	7 V CC	52.5 ft.lb/1000	52.5 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	8 V CC	60 ft.lb/1000	60.0 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	9 V CC	67.5 ft.lb/1000	67.5 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000
Tensión Eléctrica Continua	75 ft.lb/1000 - 10 V CC	10 V CC	75 ft.lb/1000	75.0 ft.lb/1000	0 ft.lb/1000	± 0.87 ft.lb/1000