



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 58837
General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-09
Quito, Ecuador	Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-07-11
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): 2026-07-11
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-11

Cliente (Client):	INFRAESTRUTURA Y SERVICIOS PAMANÁ (ASCH)
	Dirección del cliente: Av. Ascanio Villalaz, Metro de Panamá S.A., Oficinas ASCH

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Detector de Tensión	Int. de Medición: (Measurement Range)	(500 a 5) kV DC/ (500 a 1KV) AC	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Sofamel				
Modelo (Model):	VTC-OAD	División de escala: (Resolution)	-	Lugar de Verificación: (Place of Calibration):	In Situ
Serie (Serial #):	A025870				On Site

Datos de Verificación (Verification Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08	Temperatura (Temp): (23.5 °C a 23.6 °C) Humedad (Humidity): (41 %HR a 42 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Calibrador Patrón	Transmille	47302	2024-08-12	1 año
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-10155	2024-11-27	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)
Ver Resultados en Hoja Adjunta
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La Verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:	Ninguno
Comments	

Verificado por:	Rodrigo Alejandro Tejada del Rosario	Aprobado por:	
Verified by:		Approved by:	



Fin de Certificado (End of Certificate,

Certificado No.: 58837		Equipo (Instrument):		Detector de Tensión
Fecha de Verificación:		2025-07-11		Marca (Brand): Sofamel
Tipo (Type)	Patrón (Standard)	Led (led)	Estado (status)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Eléctrica Continua	500 V	Naranja Encendido	Pass	± 4.0 mV
Tensión Eléctrica Continua	1000 V	Naranja Encendido	Pass	± 4.0 mV
Tensión Eléctrica Continua	2500 V	Naranja Encendido	Pass	± 4.0 mV
Tensión Eléctrica Continua	5000 V	Naranja Encendido	Pass	± 17 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz	500 V	Rojo Pulsante	Pass	± 0.27 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz	750 V	Rojo Pulsante	Pass	± 0.34 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz	940 V	Rojo Pulsante	Pass	± 0.34 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz	1000 V	Rojo Pulsante	Pass	± 0.34 V