

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 50444

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-10-09

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-10-09

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-10-09

Cliente (Client): LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPANIA LIMITADA
AV. MARIANA DE JESUS E7-8 Y LA PRADERA, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Sonómetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(30 a 140) dB	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Cesva				
Modelo (Model):	SC250	División de escala: (Resolution)	0.1 dB	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	T259692				
Código (Code):	*****				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-15

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23.1 °C a 23.4 °C)

Humedad (Humidity): (58.7 %HR a 58.2 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	AC-28786	2023-06-08	2 años
Medidor Acústico	Reed	US011-MIL-CI-23222062	2023-09-18	2 años
Calibrador Acústico	Reed	US011-MIL-CI-23222187	2023-09-18	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025: 2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Los valores marcados con "#", no se encuentran dentro del Alcance de Acreditación de A2LA, pero si en la competencia técnica de INNOVATEC Industrial Solutions.
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 50444

Equipo (Instrument): Sonómetro

Fecha de Calibración: 2024-10-09

Marca (Brand): Cesva

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Eléctrica	(20 a 140)dB @250 Hz	1.794 V (69.7 dB)	69.8 dB	0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @250 Hz	2.274 V (93.7 dB)	93.8 dB	0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @250 Hz	2.674 V (113.7 dB)	114.7 dB	1.0 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @500 Hz	1.796 V (69.8 dB)	69.6 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @500 Hz	2.276 V (93.8 dB)	93.6 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @500 Hz	2.676 V (113.8 dB)	113.6 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @1 kHz	1.804 V (70.2 dB)	70.0 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @1 kHz	2.286 V (94.3 dB)	94.1 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @1 kHz	2.686 V (114.3 dB)	114.1 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @2 kHz	1.796 V (69.8 dB)	69.6 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @2 kHz	2.276 V (93.8 dB)	93.6 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @2 kHz	2.676 V (113.8 dB)	113.6 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @4 kHz	1.794 V (69.7 dB)	69.5 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @4 kHz	2.274 V (93.7 dB)	93.5 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @4 kHz	2.686 V (114.3 dB)	114.2 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @8 kHz	1.804 V (70.2 dB)	70.1 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @8 kHz	2.286 V (94.3 dB)	94.2 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @8 kHz	2.686 V (114.3 dB)	114.2 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @12.5 kHz	1.794 V (69.7 dB)	69.7 dB	0.0 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @12.5 kHz	2.274 V (93.7 dB)	93.6 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @12.5 kHz	2.686 V (114.3 dB)	114.2 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @16 kHz	1.804 V (70.2 dB)	70.1 dB	-0.1 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @16 kHz	2.286 V (94.3 dB)	94.1 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Eléctrica	(20 a 140)dB @16 kHz	2.686 V (114.3 dB)	114.1 dB	-0.2 dB	± 0.058 mV
Acústica Ponderación A#	(20 a 140)dB @1 kHz	60 dB	59.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A#	(20 a 140)dB @1 kHz	70 dB	69.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A	(20 a 140)dB @1 kHz	94 dB	93.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A	(20 a 140)dB @1 kHz	114 dB	113.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C#	(20 a 140)dB @1 kHz	60 dB	59.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C#	(20 a 140)dB @1 kHz	70 dB	69.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C	(20 a 140)dB @1 kHz	94 dB	94.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C	(20 a 140)dB @1 kHz	114 dB	114.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A#	(20 a 140)dB @2 kHz	70 dB	69.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A	(20 a 140)dB @2 kHz	94 dB	94.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A	(20 a 140)dB @2 kHz	114 dB	114.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C#	(20 a 140)dB @2 kHz	70 dB	70.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C	(20 a 140)dB @2 kHz	94 dB	94.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C	(20 a 140)dB @2 kHz	114 dB	114.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A#	(20 a 140)dB @8 kHz	70 dB	70.0 dB	0.0 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A	(20 a 140)dB @8 kHz	94 dB	93.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación A	(20 a 140)dB @8 kHz	114 dB	113.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C#	(20 a 140)dB @8 kHz	70 dB	69.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C	(20 a 140)dB @8 kHz	94 dB	93.9 dB	-0.1 dB	± 0.40 dB
Acústica Ponderación C	(20 a 140)dB @8 kHz	114 dB	114.1 dB	0.1 dB	± 0.40 dB