



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 53373

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-01-23

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-01-23

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-01

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-23

Cliente (Client): TORO VASCO GREGORIO PATRICIO
AV. JAIME MATA YEROVI S/N, SALCEDO, COTOPAXI (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Cámara de Flujo Laminar Vertical	Intervalo de Medición (Range):	(0.3 a 2.0) m/s	Tipo de Lectura: (Reading type)	Digital
Marca (Brand):	Clean Bench				Digital
Modelo (Model):	*****	División de escala: (Resolution)	0.01 m/s	Ubicación (Location):	Laboratorio
Serie (Serial #):	INN-40766			Observación: (Obs)	Ninguna
Código (Code):	ACR-ANE-005	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	In Situ / On Site		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-35

Temperatura (Temp): (21.5 °C a 21.9 °C)

Humedad (Humidity): (54.6 %HR a 54.1 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Termoanemómetro	Extech	46294	2024-06-07	2 años

Resultados (Results)

m/s	m/s	m/s	± m/s
0.70	0.70	0.00	0.058
1.20	1.20	0.00	0.058
1.80	1.80	0.00	0.058

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, U otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.

Comments

Calibrado por:
Calibrated by: Jonathan Fonseca

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

