



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATEC CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 Quito, Ecuador
 (+593) 02 6040 607
 innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 42025

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-01-22

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-01-22

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-01

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-01-22

Cliente (Client): CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S. A.
 Av.Republica del Salvador N35-40 y Portugal, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Divisor de Voltaje	Int. de Medición: (Measurement Range)	1 kV CC/CA	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Tri-State				
Modelo (Model):	TSW-23	División de escala: (Resolution)	-	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	4-6361				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-16

Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	AC-28786	2023-06-08	2 años
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Relación de división calculada para Tensión Eléctrica Continua: 10.0016:1; Relación de división calculada para Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz: 10.0007:1.
 Comments

Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez
 Calibrated by:

Aprobado por:
 Approved by:



Firmado electrónicamente por
Ing. Diego Almeida
Gerente General

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 42025

Fecha de Calibración:

2024-01-22

Equipo (Instrument):

Divisor de Voltaje

Marca (Brand):

Tri-State

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Eléctrica Continua	100 V	10.0 V	9.9116 V	-0.0884 V
Tensión Eléctrica Continua	200 V	20.0 V	19.8231 V	-0.1769 V
Tensión Eléctrica Continua	300 V	30.0 V	29.7340 V	-0.2660 V
Tensión Eléctrica Continua	400 V	40.0 V	39.6450 V	-0.3550 V
Tensión Eléctrica Continua	500 V	50.0 V	49.5560 V	-0.4440 V
Tensión Eléctrica Continua	600 V	60.0 V	59.4670 V	-0.5330 V
Tensión Eléctrica Continua	700 V	70.0 V	69.3780 V	-0.6220 V
Tensión Eléctrica Continua	800 V	80.0 V	79.2880 V	-0.7120 V
Tensión Eléctrica Continua	900 V	90.0 V	89.1980 V	-0.8020 V
Tensión Eléctrica Continua	1000 V	100.0 V	99.1080 V	-0.8920 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	100 V	10.0 V	9.5198 V	-0.4802 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	200 V	20.0 V	19.0194 V	-0.9806 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	300 V	30.0 V	28.5352 V	-1.4648 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	400 V	40.0 V	38.0388 V	-1.9612 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	500 V	50.0 V	47.5840 V	-2.4160 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	600 V	60.0 V	57.0840 V	-2.9160 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	700 V	70.0 V	66.5940 V	-3.4060 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	800 V	80.0 V	76.0980 V	-3.9020 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	900 V	90.0 V	85.6100 V	-4.3900 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	1000 V	100.0 V	95.1180 V	-4.8820 V