



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 53202
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-01-20
Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-01-21
Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): -
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-21

Cliente (Client): INYCOFYI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
LA NINA E8-52 DIEGO DE ALMAGRO, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Pértiga de Aislamiento	Int. de Medición: (Measurement Range)	N/A	Ubicación: (Location)	*****
Material (Material):	MEGGER				
Modelo (Model):	222120-62	División de escala: (Resolution)	N/A	Lugar de Verificación: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	INN-53202				INNOVATEC's Lab.

Datos de Verificación (Verification Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08		Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)	Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años

Resultados (Results)				
Voltaje CA - Derecho				
Rango (Range)	Patrón (Standard) (V)	UBP (UUT)	CUMPLE (Done)	Incertidumbre (Uncertainty)
25 V	22,50	0,00	SI	N/A
50 V	45,00	0,00	SI	N/A
250 V	225,00	0,00	SI	N/A
500 V	450,00	0,00	SI	N/A
1000 V	900,00	0,00	SI	N/A
Voltaje CA - Izquierdo				
Rango (Range)	Patrón (Standard) (V)	UBP (UUT)	CUMPLE (Done)	Incertidumbre (Uncertainty)
25 V @60 Hz	22,50	0,00	SI	N/A
50 V @60 Hz	45,00	0,00	SI	N/A
250 V @60 Hz	225,00	0,00	SI	N/A
500 V @60 Hz	450,00	0,00	SI	N/A
1000 V @60 Hz	900,00	0,00	SI	N/A

Comentarios: Código: FYI-8202-B.
Comments

Verificado por: Ing. Mateo Bórquez
Verified by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)