



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 47479
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-07-10
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-07-15
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-07-15
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-07-15

Cliente (Client):	OPTINETWORK, INC
Dirección (Direction):	Corregimiento de Ancón, Calle Diego Domínguez y Calle Justo Lara, PANAMA

Información del Instrumento (Instrument Information)			
Equipo (Instrument):	Lazo amperimétrico	Int. de Medición:	Ubicación:
Marca (Brand):	Klein Tools	(Measurement Range)	(Location)
Modelo (Model):	CL150	División de escala:	Lugar de Calibración:
Serie (Serial #) / ID:	INN-47479	(Resolution)	(Place of Calibration):
		3000 AAC	Campo
		1 A	In situ
			On Site

Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure):	INN-PC-08	Temperatura (Temp):	Humedad (Humidity):
		(23,4 °C a 23,7 °C)	(65 %HR a 67 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	37621	2023-08-23	1 año

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:	Ninguno
Comments	

Calibrado por:	Ing. Edwin Carvajal	Aprobado por:	
Calibrated by:		Approved by:	

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:47479Equipo (Instrument): Lazo amperimétrico

Fecha de Calibración:2024-07-15Marca (Brand): Klein Tools

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión alterna @ 50 Hz	30 A	5.00 A	4.88 A	-0.12 A	± 0.63 A
Tensión alterna @ 50 Hz	30 A	25.00 A	24.42 A	-0.58 A	± 1.1 A
Tensión alterna @ 50 Hz	300 A	50.0 A	48.8 A	-1.2 A	± 1.1 A
Tensión alterna @ 50 Hz	300 A	100.0 A	97.9 A	-2.1 A	± 3.6 A
Tensión alterna @ 50 Hz	300 A	150.0 A	146.8 A	-3.2 A	± 3.6 A
Tensión alterna @ 50 Hz	300 A	200.0 A	195.7 A	-4.3 A	± 3.6 A
Tensión alterna @ 50 Hz	300 A	250.0 A	244.6 A	-5.4 A	± 3.6 A
Tensión alterna @ 50 Hz	3000 A	400 A	394 A	-6 A	± 3.6 A
Tensión alterna @ 50 Hz	3000 A	500 A	493 A	-7 A	± 3.6 A