

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	53317	Fecha de Mantenimiento:	2025-01-22
Propietario:	BIOCELLS DISCOVERIES INTERNACIONAL S.A.	Técnico de Mantenimiento:	Ing. Isaac Calle
Dirección:	AV. SIENA 214 Y MIGUEL ANGEL, QUITO, PICHINCHA		

1. Datos

Equipo:	Congelador 145 Litros	Código empresa:	CNG1000012
Marca:	Indurama	Rango:	(-20 a 25) °C
Modelo:	CI-145BL	División de escala:	1 °C
Serie:	1900303701203	Ubicación:	Cadaveric Lab

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
---------------------	--------------	--------------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (PASS)
- 4.1.2. Verificación del encendido del equipo. (PASS)

Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo enciende y funciona, y enfría con normalidad. Se realiza una inspección de la bomba y sus componentes en busca de fuga. No se encuentra fuga ni filtraciones en el sistema de enfriamiento. No se encuentran residuos biológicos en el equipo, se encuentra bajo contenido de polvo externa e internamente por el uso normal y continuo del equipo. Se realiza limpieza profunda de todas las piezas.

4.2. Segundo Escalón:

- 4.2.1. Apertura y desmontaje de piezas intercambiables. (PASS)
- 4.2.2. Pruebas generales de funcionamiento. (PASS)

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	53317
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2025-01-22

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

Detalles:

Se determina que el equipo no presenta más novedades. El sistema eléctrico se encuentra en condiciones aptas para su funcionamiento y con poca presencia de polvo y suciedad.

5. Conclusiones

5.1. El congelador **Indurama CI-145BL** es apto para uso normal, cumpliendo con las funcionalidades básicas de refrigeración y congelación, según sus especificaciones. Su diseño y capacidad lo hacen adecuado para muestras cadavéricas, siempre que se utilice dentro de las condiciones recomendadas por el fabricante. Sin embargo, para garantizar un desempeño óptimo, es fundamental seguir las indicaciones del manual, realizar mantenimientos preventivos regulares y verificar que opere dentro de los rangos de temperatura especificados.

6. Recomendaciones

- 6.1. El equipo debe estar conectado a una fuente de energía regulada para evitar que las variaciones de voltaje puedan afectar a los componentes.
- 6.2. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:



Ing. Isaac Calle
Técnico de mantenimiento

Ing. Mateo Bórquez
Gerente Técnico

**INFORME DE
MANTENIMIENTO**

Código: 53317
Edición: 01
Fecha Emisión: 2025-01-22

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico



Fig. 1. Mantenimiento del Equipo

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	53317
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2025-01-22

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician

Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager