

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 64329**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-12-11**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2025-12-11**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2026-12**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-12-11**Cliente (Client):** TRANSFORMACION ANALITICA EMPRESARIAL EN ECUADOR TAENCU S.A.
SAN ISIDRO DEL INCA / AVIGIRAS E13-140 Y GUAYACANES**Información del Instrumento (Instrument Information)**

Equipo (Instrument):	Analizador Calidad Eléctrica Trifásico	Int. de Medición: (Measurement Range)	600 V AC/DC; 1500 AAC	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	ECAMEC				
Modelo (Model):	PQ3plus A	División de escala: (Resolution)	0.01 V; 0,1 A	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ
Serie (Serial #):	SNE00105418				On Site

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (20.4 °C a 20.7 °C)**Humedad (Humidity):** (55.4 %HR a 55.1 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 años
Current Adapter	Transmille	35157	2018-01-18	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments**Calibrado por:** Jonathan Fonseca
Calibrated by:**Aprobado por:**
Approved by:**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.:	64329	Equipo (Instrument): Analizador Calidad Eléctrica Trifásico			
Fecha de Calibración:	2025-12-11	Marca (Brand): ECAMEC			
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Continua - L2	600 V	100 V	100.08 V	0.08 V	± 5.9 mV
Tensión Continua - L2	600 V	300 V	300.73 V	0.73 V	± 16 mV
Tensión Continua - L2	600 V	590 V	589.95 V	-0.05 V	± 16 mV
Tensión Continua - L2	600 V	-300 V	-299.93 V	0.07 V	± 16 mV
Tensión Continua - L2	600 V	-590 V	-590.11 V	-0.11 V	± 16 mV
Tensión Continua - L3	600 V	100 V	100.00 V	0.00 V	± 5.9 mV
Tensión Continua - L3	600 V	300 V	299.96 V	-0.04 V	± 16 mV
Tensión Continua - L3	600 V	590 V	589.88 V	-0.12 V	± 16 mV
Tensión Continua - L3	600 V	-300 V	-299.93 V	0.07 V	± 16 mV
Tensión Continua - L3	600 V	-590 V	-589.99 V	0.01 V	± 16 mV
Tensión Continua - L4	600 V	100 V	100.07 V	0.07 V	± 5.9 mV
Tensión Continua - L4	600 V	300 V	299.94 V	-0.06 V	± 16 mV
Tensión Continua - L4	600 V	590 V	589.91 V	-0.09 V	± 16 mV
Tensión Continua - L4	600 V	-300 V	-299.89 V	0.11 V	± 16 mV
Tensión Continua - L4	600 V	-590 V	-590.11 V	-0.11 V	± 16 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz L2	600 V	100 V	100.08 V	0.08 V	± 46 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz L2	600 V	500 V	500.63 V	0.63 V	± 0.12 V
Tensión Alterna @ 50 Hz L2	600 V	590 V	590.05 V	0.05 V	± 0.15 V
Tensión Alterna @ 50 Hz L3	600 V	100 V	100.09 V	0.09 V	± 46 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz L3	600 V	500 V	500.61 V	0.61 V	± 0.12 V
Tensión Alterna @ 50 Hz L3	600 V	590 V	590.13 V	0.13 V	± 0.15 V
Tensión Alterna @ 50 Hz L4	600 V	100 V	99.99 V	-0.01 V	± 46 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz L4	600 V	500 V	499.97 V	-0.03 V	± 0.12 V
Tensión Alterna @ 50 Hz L4	600 V	590 V	590.51 V	0.51 V	± 0.15 V
Tensión Alterna @ 60 Hz L2	600 V	100 V	100.01 V	0.01 V	± 46 mV
Tensión Alterna @ 60 Hz L2	600 V	500 V	500.17 V	0.17 V	± 0.12 V
Tensión Alterna @ 60 Hz L2	600 V	590 V	589.78 V	-0.22 V	± 0.15 V
Tensión Alterna @ 60 Hz L3	600 V	100 V	100.09 V	0.09 V	± 46 mV
Tensión Alterna @ 60 Hz L3	600 V	500 V	500.22 V	0.22 V	± 0.12 V
Tensión Alterna @ 60 Hz L3	600 V	590 V	590.10 V	0.10 V	± 0.15 V
Tensión Alterna @ 60 Hz L4	600 V	100 V	100.08 V	0.08 V	± 46 mV
Tensión Alterna @ 60 Hz L4	600 V	500 V	500.62 V	0.62 V	± 0.12 V
Tensión Alterna @ 60 Hz L4	600 V	590 V	590.17 V	0.17 V	± 0.15 V
Frecuencia	110 V @ 50 Hz	50 Hz	49.999 Hz	-0.001 Hz	± 0.58 mHz
Frecuencia	110 V @ 60 Hz	60 Hz	59.999 Hz	-0.001 Hz	± 0.58 mHz
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L2	1500 A	100 A	99.1 A	-0.9 A	± 1.1 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L2	1500 A	300 A	298.5 A	-1.5 A	± 3.2 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L2	1500 A	500 A	498.3 A	-1.7 A	± 4.4 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L2	1500 A	1000 A	999.8 A	-0.2 A	± 8.1 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L2	1500 A	1.5 kA	1.490 kA	-0.01 kA	± 12 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L3	1500 A	100 A	99.7 A	-0.3 A	± 1.1 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L3	1500 A	300 A	300.6 A	0.6 A	± 3.2 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L3	1500 A	500 A	501.2 A	1.2 A	± 4.4 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L3	1500 A	1000 A	1002.7 A	2.7 A	± 8.1 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L3	1500 A	1.5 kA	1.512 kA	0.012 kA	± 12 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L4	1500 A	100 A	100.4 A	0.4 A	± 1.1 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L4	1500 A	300 A	300.8 A	0.8 A	± 3.2 A

Certificado No.:	64329	Equipo (Instrument): Analizador Calidad Eléctrica Trifásico			
Fecha de Calibración:	2025-12-11	Marca (Brand): ECAMEC			
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L4	1500 A	500 A	501.3 A	1.3 A	± 8.1 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L4	1500 A	1000 A	1001.9 A	1.9 A	± 6.3 A
Intensidad Eléctrica @ 60 Hz - iFlex L4	1500 A	1.5 kA	1.514 kA	0.014 kA	± 12 A
Potencia Eléctrica L2	900 kW	50 W	50.02 W	0.02 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L2	900 kW	200 W	199.11 W	-0.89 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L2	900 kW	500 W	496.29 W	-3.71 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L2	900 kW	1.5 kW	1.50 kW	0.00 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L2	900 kW	3 kW	2.99 kW	-0.01 kW	± 0.14 %
Potencia Eléctrica L2	900 kW	7.5 kW	7.48 kW	-0.02 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L2	900 kW	9 kW	8.97 kW	-0.03 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	50 W	50.3 W	0.30 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	200 W	208.46 W	8.46 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	500 W	507.68 W	7.68 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	1.5 kW	1.55 kW	0.05 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	3 kW	3.05 kW	0.05 kW	± 0.14 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	7.5 kW	7.56 kW	0.06 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L3	900 kW	9 kW	9.07 kW	0.07 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	50 W	50.4 W	0.40 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	200 W	208.83 W	8.83 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	500 W	510.03 W	10.03 W	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	1.5 kW	1.54 kW	0.04 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	3 kW	3.05 kW	0.05 kW	± 0.14 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	7.5 kW	7.56 kW	0.06 kW	± 0.15 %
Potencia Eléctrica L4	900 kW	9 kW	9.06 kW	0.06 kW	± 0.15 %