

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 65506

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-01-27

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-01-27

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2028-01-27

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-01-30

Cliente (Client): EMPAQUES DE COLON S.A.
Corregimiento de Buena Vista, en la provincia de Colón, Vía Transísmica, Carretera Boyd-Roosevelt, Río Duque, El Giral, Colón, PANAMÁ, BELLA VISTA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Cronómetro	Capacidad de Cronometraje (Total time elapsed):	(0 a 24) h	Tipo de Lectura: (Reading type)	Digital
Marca (Brand):	JUNSD	División de escala: (Resolution)	0.01 s	Ubicación (Location):	-
Modelo (Model):	JS-307	Lugar de Calibración (Place of Calibration):			Lab. Panamá / Panama Lab.
Serie (Serial #):	INN-65506				
Código (Code):	EM-144				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-23

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (25 a 24.3) °C

Humedad (Humidity): (69 a 69) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Cronómetro Patrón	Pursun	US011-MKE-CI-25002614-1	2025-01-05	2 años

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	
		s	%
s	s		
60.343	60.32	-0.02	-0.04%
120.293	120.27	-0.02	-0.02%
180.349	180.33	-0.02	-0.01%

Error Promedio (Average Error): -0.023 s

Incertidumbre (Uncertainty): ± 2.6 s

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno

Comments

Calibrado por:

Ing. Rubén Ortega C.

Aprobado por:

Calibrated by:

Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)